



Vuurwerkverkoop

Voorkom overtredingen

Veranderende rol handhavende instantie

In het licht van het huidige overheidsbeleid en anticiperend op de Omgevingswet (januari 2024) doet de overheid geleidelijk een stap terug. De verantwoordelijkheid wordt meer en meer teruggegeven bij de ondernemer. Bedrijven die in het verleden hebben aangetoond dat de naleving van de geldende regelgeving blijvend is geborgd, dienen minder tijd kwijt te zijn aan toezicht en handhaving. Bij bedrijven, waar wij herhaald moeten waarschuwen zullen wij eerder en strenger optreden in geval van overtredingen.

Procedure bij overtredingen

Wanneer wij een overtreding constateren, waarvan u had kunnen weten dat dit niet volgens de geldende regels is, zullen wij streng optreden. Dit gebeurt op via bestuursdwang of een strafrechtelijk proces-verbaal, maar ook via de Bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBM). Dit "lik op stuk" instrument kunnen wij inzetten bij de strafrechtelijke handhaving van milieudelicten. Hiermee kan een (strafrechtelijke) boete worden

opgelegd voor bepaalde aangewezen overtredingen. Het werken met deze strafbeschikking gebeurt binnen de richtlijnen van het Openbaar Ministerie.

De inspecteur die uw bedrijf bezoekt is verplicht de betreffende constateringen te melden bij een buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa). Deze zal na de verkoopperiode een proces-verbaal opmaken of een BSBM uitschrijven. Voor overtredingen van het Vuurwerkbesluit moet u rekening houden met bedragen tussen de 750 en 8.000 euro. Bent u het als bestrafte niet eens met de strafbeschikking dan kan u verzet instellen bij de officier van justitie. Tijdens het opleggen van de BSBM informeert de Boa u over de procedure.

[Nieuw landelijk Omgevingsloket voor indienen meldingen en aanvragen \(milieu en bouw-\) vergunningen: www.omgevingswet.overheid.nl](https://www.omgevingswet.overheid.nl)



Regels en richtlijnen opslag en verkoop vuurwerk

Bergingsverpakking

Beschadigd consumentenvuurwerk moet worden bewaard in een verpakking (zak) die antistatisch is en zo stevig en sterk is dat de verpakking afdoende tegen elke normale behandeling bestand is. Dit overeenkomstig voorschrift 1.5 van bijlage 1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit. De verpakking moet zijn voorzien van het opschrift «BERGING». Een dergelijke verpakking wordt doorgaans geleverd door de vuurwerkleverancier onder certificaat. Als er gevallen of beschadigd vuurwerk in de zak zit moet deze in een stevig doos worden bewaard met het opschrift "BERGING".

(Zeer) Licht ontvlambare stoffen en drukhouders

Overeenkomstig voorschrift 1.9 van bijlage 1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit moet de afstand van ruimten waar consumentenvuurwerk aanwezig mag zijn (vuurwerkbewaarplaats en – bufferbewaarplaats en verkoopruimte) tot licht of zeer licht ontvlambare stoffen en drukhouders (bv. spuitbussen) (uitgezonderd brandblussers), ten minste 5 m bedragen. De verkoopruimte (hoe groot ook) dient geheel vrij te zijn van deze stoffen. Indien u twijfelt of een stof (zeer)licht ontvlambaar is kunt u dit nalezen op het veiligheidsblad van de betreffende stof.

Andere materialen in (buffer)bewaarplaats

Zodra er consumentenvuurwerk wordt opgeslagen mogen er geen andere stoffen of materialen in de (buffer)bewaarplaats(en) aanwezig zijn. Dit is een verplichting op grond van voorschrift 3.1 bijlage 1, onderdeel B Vuurwerkbesluit. U dient alle materialen die niets met het verkopen van vuurwerk te maken hebben uit de (buffer)bewaarplaats(en) te verwijderen.

Zelfsluitende deuren

Overeenkomstig voorschrift 2.4 van bijlage 1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit moet de toegangsdeur van de (buffer)bewaarplaats zelfsluitend zijn. Op grond van voorschrift 2.6 van bijlage 1 van het Vuurwerkbesluit dient de deur naar de verkoopruimte zelfsluitend te zijn.

Overeenkomstig voorschrift 3.4 van bijlage 1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit moet de deur van de (buffer)bewaarplaats gesloten worden gehouden, met uitzondering van de tijd die nodig is voor het inbrengen of uitnemen van consumentenvuurwerk. Kleefmagneten zijn verboden, tenzij er onder voorwaarden uitdrukkelijk toestemming voor is verleend door het bevoegd gezag, overeenkomstig voorschrift 3.4a van bijlage 1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit.



Inrichting (buffer)bewaarplaats

De inrichting van de (buffer)bewaarplaats dient zodanig plaats te vinden dat:

- ✓ visuele inspectie van al het aanwezige vuurwerk mogelijk is
- ✓ inbrengen en uitnemen van consumentenvuurwerk niet wordt belemmerd
- ✓ er ten minste één gangpad met een breedte van ten minste 75 cm aanwezig is
- ✓ verpakkingen niet vervormen of anderszins beschadigd raken door het stapelen van de verpakkingen.

Deze verplichtingen gelden op grond van de voorschriften 3.6 en 3.7 van bijlage 1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit.

Beschikbaarheid brandbluslanghaspel

Een brandslanghaspel is steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar en kan onbelemmerd worden bereikt. Een brandslanghaspel wordt jaarlijks door een deskundige gecontroleerd op zijn deugdelijkheid. Dit is een verplichting op grond van voorschrift 1.12 bijlage 1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit.

Veilig stellen werking sprinkler

De goede werking van de automatische sprinklerinstallatie mag niet worden belemmerd door de wijze van opslag van consumentenvuurwerk. De volgende afstanden dienen in acht te worden genomen:

1. Ten minste 2 cm ruimte tussen stellingen / consumentenvuurwerk en de muur.
2. Ten minste 50 cm tussen de bovenste verpakkingen en de sprinklerkoppen.
3. Ten minste 60 cm tussen de bovenste verpakkingen en het plafond.
4. Stapelhoogte maximaal zoals aangegeven in uw uitgangspuntendocument (UPD).

Ook de verkoopruimte heeft een maximale stapelhoogte. Deze bedraagt bij de meeste bedrijven maximaal 1.60 meter. Raadplaag hiervoor het UPD. Deze verplichtingen gelden op grond van voorschrift 5.6 van bijlage 1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit in samenhang met de uitgangspunten die ten aanzien daarvan ten grondslag hebben gelegen aan het ontwerp van de automatische sprinklerinstallatie, zoals deze zijn neergelegd in het UPD.

Deur (buffer)bewaarplaats

De toegangsdeur van de (buffer)bewaarplaats dient zodanig geconstrueerd te zijn dat een doelmatige drukontlasting niet wordt belemmerd overeenkomstig voorschrift 2.4 van bijlage 1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit. De drukontlasting via de deur heeft als doel om de drukopbouw, die ontstaat door brand in de (buffer)bewaarplaats, te ontlasten. De deur moet openen bij een druk die ruimschoots lager is dan de bezwijkdruk van de gezamenlijke constructie van de wanden en het plafond van de (buffer)bewaarplaats. In de praktijk is gebleken dat houten deuren, zonder dievenklauwen, met een eenvoudig, enkelvoudig slot en een schieter een voldoende lage openingsdruk hebben.



Registratie bij de deur

Bij de toegang van de inrichting moet, zodra er vuurwerk aanwezig is, een goede registratie aanwezig zijn van:

- De classificatie van het consumentenvuurwerk en de opgeslagen hoeveelheid verpakt en onverpakt consumentenvuurwerk.
- Informatie over de mate van gevoeligheid voor blusmiddelen.
- De plaats waar de artikelen zijn opgeslagen.

De informatie hoeft niet vanaf buiten leesbaar te zijn, maar wel moet voor de hulpdiensten direct duidelijk te zijn waar deze informatie te vinden is. Dit is een verplichting op grond van artikel 1.4.3 van het Vuurwerkbesluit. Indien u nog geen registratie heeft of als u twijfelt of de wijze waarop u de registratie aanwezig hebt voldoet, kunt u contact opnemen via de [e-mail met mevrouw Sonja Hoogkamer](#) (ODIJmond).

Vuurwerk onder bereik publiek

Het in een verkoopruimte aanwezige consumentenvuurwerk wordt zodanig opgeslagen dat het zich niet onder handbereik van het publiek bevindt terwijl het wel bereikbaar is voor het water van de automatische sprinklerinstallatie. Hiertoe dienen legborden, kasten of tafels niet dieper te zijn dan één meter. Dit is een verplichting op grond van voorschrift 4.2 bijlage 1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit. Het vuurwerk mag niet hoger worden gestapeld dan de hoogte die is aangegeven in het UPD.

Maximale hoeveelheid vuurwerk

In de inrichting mag op geen enkel moment meer vuurwerk aanwezig zijn dan de hoeveelheden die genoemd worden in het UPD. Het vuurwerk mag alleen aanwezig zijn op de in het UPD aangegeven plaatsen. De hoeveelheid vuurwerk die in de verkoopruimte aanwezig is (maximaal 250 of 500 kilogram afhankelijk van het UPD) moet van de maximale hoeveelheid vuurwerk worden afgehaald die in de bufferbewaarplaats aanwezig mag zijn. Dit vuurwerk moet namelijk bij een calamiteit direct terug kunnen in de bufferbewaarplaats.

Uitpakken transportverpakkingen vuurwerk

Het uitpakken van de omverpakkingen of transportverpakkingen van het vuurwerk mag alleen plaatsvinden in de bufferbewaarplaats. Om deze reden is er bij de berekening van de maximale hoeveelheid vuurwerk in deze ruimte rekening gehouden met 4 m² vrije ruimte. Om uitpakken mogelijk te maken moet deze ruimte dan ook vrij zijn voor deze werkzaamheden. Deze verplichting geldt op grond van voorschrift 1.3 in combinatie met voorschrift 3.2 bijlage 1, Onderdeel B van het Vuurwerkbesluit.



Schriftelijke instructie personeel

Er moet een schriftelijke instructie inzake gevaarsaspecten en brandbestrijding verstrekt worden aan al het personeel dat werkzaamheden aan consumentenvuurwerk verricht. U dient dit aan te tonen op verzoek van de toezichthouder. Wij adviseren u om elk personeelslid te laten tekenen voor ontvangst van de instructie. Deze verplichting geldt op grond van voorschrift 1.4 bijlage 1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit. Indien gewenst kunt u een voorbeeld [via de mail opvragen bij mevrouw Sonja Hoogkamer](#) (ODIJmond).

Veiligheidsaanduidingen

Op de toegangsdeur van alle ruimten waar consumentenvuurwerk aanwezig is, wordt een veiligheidssymbool aangebracht, waarmee het ontploffingsgevaar wordt aangeduid, overeenkomstig voorschrift 1.6 van bijlage 1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit.

Rook en vuurverbod

Binnen de inrichting mag niet worden gerookt en mag geen vuur of open vlam aanwezig zijn. Bij iedere ingang van de inrichting is een verbodsbord waaruit blijkt dat vuur, open vlam en roken verboden zijn. Dit is een verplichting op grond van voorschrift 1.7 bijlage 1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit.

Ononderbroken laden en lossen vuurwerk

Consumentenvuurwerk wordt onmiddellijk na levering in de (buffer)bewaarplaats opgeborgen, waarbij het vervoermiddel waarmee het consumentenvuurwerk wordt aangeleverd niet onbewaakt blijft staan, tenzij het vervoermiddel zich bevindt op een voor onbevoegden afgesloten terrein. Dit is een verplichting op grond van voorschrift 1.3 bijlage 1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit.