



BEGANEGROND GEWIJZIGD. PEIL=0

TOTAAL 49 PERSONEN
TOTAAL ZIJN ER MAX. 140 PERSONEN IN HET GEHELE GEBOUW AANWEZIG.

1e VERDIEPING GEWIJZIGD. 3600+p

TOTAAL 49 PERSONEN
TOTAAL ZIJN ER MAX. 140 PERSONEN IN HET GEHELE GEBOUW AANWEZIG.

VLOER BELASTING ALGEMEEN: 750 KG/M2
VLOER BELASTING NIEUWE VIDE VLOER tussen stramien 3/4 en B/F : 300 KG/M2

Renvoi brandveiligheid

- 30min. WBDBO
- 60min. WBDBO
- 30 minuten weerstand tegen branddoorslag- en brandoverslag (WBDBO) Conform de NEN 6068 of NEN-EN 13501-2.
- 60 minuten weerstand tegen branddoorslag- en brandoverslag (WBDBO) Conform de NEN 6068 of NEN-EN 13501-2.

LS = Deur, welke te openen is zonder gebruik te maken van losse hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld sleutels

- DEUR, DIE ZELFSLUITEND IS UITGEVOERD IN COMBINATIE MET HET KOZIJN EEN BRANDWEERENDHEID BEZIT VAN TENMINSTE 30 MINUTEN CONFORM DE NEN 6069.
- DEUR, DIE ZELFSLUITEND IS UITGEVOERD IN COMBINATIE MET HET KOZIJN EEN BRANDWEERENDHEID BEZIT VAN TENMINSTE 60 MINUTEN CONFORM DE NEN 6069.
- EEN ZIJDE VAN EEN CONSTRUCTIEONDERDEEL DIE GRENST AAN DE BINNENLUCHT VOLDOET AAN BRANDKLASSE D CONFORM DE NEN-EN 13501-1.
- EEN ZIJDE VAN EEN CONSTRUCTIEONDERDEEL DIE GRENST AAN DE BINNENLUCHT, VOOR DE BOVENZIJDE VAN EEN VOOR PERSONEN BESTEMDE VLOER, EEN TRAP EN EEN HELLINGBAAN VOLDOET AAN BRANDKLASSE D_{fl} EN ROOKKLASSE S_1 VAN DE NEN-EN 13501-1.

BRANDSLANGHASPEL 20M / 19MM / 6MM IS AANGESLOTEN OP VOORZIENING VOOR DRINKWATER ALS BEDOELD IN ARTIKEL 6.12, BID2012, DIE BIJ HET MONDSTUK EEN STATISCHE DRUK GEEFT VAN NIET MINDER DAN 100 kPa EN EEN CAPACITEIT HEEFT VAN 1,3 M3/H BIJ GELIJKTIJDIG GEBRUIK VAN TWEE BRANDSLANGHASPELS EN LIGT NIET IN EEN RUIMTE MET EEN TRAP WAAROVER EEN BESCHERMDE VLUCHTROUTE VOERT. (HOOFDSTUK 3 VAN HET "HANDBOEK BRANDBEVEILIGINGSINSTALLATIES", VAN BRANDWEER NEDERLAND, GEEFT NADERE HANDVATTEN OM AAN DE GESTELDE EISEN TE VOLDOEN).

BRAND-BLUSSER

VLUCHTWEG AANDUIDINGSBORD / TRANSPARANT VERLICHTINGSARMATUREN , UITVOERING VAN DE SYMBOLEN "UIT" EN "NOODUITGANG" CONFORM DE PICTOGRAMMEN ZOALS DEZE ZIJN VERMELD IN DE NEN 3011 / NEN-EN-ISO 7010 EN DE ZICHTBAARHEIDSEISEN CONFORM DE NEN-EN 1838.

Ruimte voorzien van noodverlichting conform NEN 1838

Arceringen (plattegrond)

- Kalkzandsteen
- Metselwerk baksteen
- Metal-stud/fermacel-wand dik 126MM.
- Metal-stud/fermacel-wand dik 126MM, 30 min WBDBO.
- Metal-stud/fermacel-wand dik 126MM, 60 min WBDBO.
- Bestaande Metal-stud/fermacel-wand dik 126MM.
- Isolatie
- Ter plaatse gestort gewapend beton

RENVOOI BRANDWEERVOORSCHRIFTEN

- GEHELE GEBOUW VOORZIEN VAN VLUCHTWEG-AANDUIDING VOLGENS VOORSCHRIFTEN, BEWAKINGS OMVANG EEA, CONFORM PVE.
- Brandmeld installatie conform de NEN 2535. E.e.a. op basis van een opgesteld programma van eisen (PVE) . Het programma van eisen dient door een PVE-opsteller te worden aangeleverd.
- Ontruimings alarm installatie conform de NEN 2575, Type-B. E.e.a. op basis van een opgesteld programma van eisen (PVE) . Het programma van eisen dient door een PVE-opsteller te worden aangeleverd.

BRANDWEER VOORSCHRIFTEN

AFDELING 2.9 BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK.

ARTIKEL 2.67 BINNENOPPERVLAK.
EEN ZIJDE VAN EEN CONSTRUCTIE-ONDERDEEL DIE GRENST AAN DE BINNENLUCHT VOLDOET AAN BRANDKLASSE D EN AAN ROOKKLASSE S2, BEIDE BEPAALD VOLGENS NEN-EN 13501-1.

ARTIKEL 2.68 BUITENOPPERVLAK,
EEN ZIJDE VAN EEN CONSTRUCTIE-ONDERDEEL DIE GRENST AAN DE BUITENLUCHT VOLDOET AAN BRANDKLASSE D, BEPAALD VOLGENS NEN-EN 13501-1.

ARTIKEL 2.69 BELOOPBAAR VLAK.
IN AFWIJKING VAN ARTIKEL 2.67 GELDT VOOR DE BOVENZIJDE VAN EEN VOOR PERSONEN BESTEMDE VLOER, EEN TRAP EN EEN HELLINGBAAN DE GRENST AAN DE BINNENLUCHT ROOKKLASSE s1fl EN BRANDKLASSE Dfl, BEIDE BEPAALD VOLGENS NEN-EN 13501-1.

ARTIKEL 2.71 DAKOPPERVLAK.
EEN DAK MAG NIET BRANDGEVAARLIJK ZIJN. OVEREENKOMSTIG NEN 6063

AFDELING 6.6 VLUCHTEN BIJ BRAND, NIEUWBOUW EN BESTAANDE BOUW.

ARTIKEL 6.33 AANDUIDING BLUSMIDDELEN.
EEN VOORZIENING VOOR HET BESTRUDEN VAN BRAND ALS BEDOELD IN DE ARTIKELEN 6.28 EN 6.31 IS DUIDELIJK ZICHTBAAR OPGEHANGEN OF GEMARKEERD MET EEN PICTOGRAM ALS BEDOELD IN NEN 3011.

HEKWERKEN

Ter voorkoming dat men van de verdiepingsvloeren kan afvallen moet ter plaatse van de trap, het hekwerk voldoen aan de gestelde afd. 2.3 (doorvalbeveiliging) van het Bouwbesluit 2012 waarbij de hekwerken ter voorkoming van het overklauteren (art. 2.16 BB) geen opstapmogelijkheden hebben tussen 0,2 meter en 0,7 meter boven de vloer.

- De hoofddraagkonstruktie van de 2 nieuw te maken Vide vloeren, bezit een brandwerendheid tot bezwijken van 60 minuten conform artikel 2.9, 2.10 en 2.11 van het bouwbesluit.

GEBRUIKS FUNCTIE :

GEZONDHEIDSZORG-FUNCTIE.
SUB FUNCTIE : ANDERE GEZONDHEIDSZORG-FUNCTIE.

DAADWERKELIJKE AANTAL PERSONEN VOLGENS TEKENING-11.



SITUATIE SCHAAL 1:1000
HEIDEWEG 1B VOLENDAM
SECTIE nr.

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam
HZ_WABO-20-237/ Z20078818

De secretaris,
i/o

Gemeente Edam-Volendam
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
Sectie Bouwen & Milieu
Postbus 180
1130 AD Volendam
Tel. 0299 398 398

Brandweer — Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Datum: 14-05-2020
Akkoord: RvdN
Voorwaarden:

TBEZA architecten & ingenieurs
Julianaweg 141, 1131 DH Volendam
+31299-363468, info@tbeza.nl

2228 - 1.02

Getekend	Gewijzigd	Datum
J.T.	J.T.	20-02-2020
Datum	J.T.	21-02-2020
01-12-2019	J.T.	05-03-2020
	J.T.	20-03-2020
Schaal	J.T.	30-03-2020
1:100	J.T.	17-04-2020
	J.T.	22-04-2020
Formaat	J.T.	01-05-2020
1300x840		

Project: Herindeling Dijklander Ziekenhuis Polikliniek Heideweg 1B 1132DA Volendam.
Onderdeel: Bestektekening. Plattegronden Beganegrond en 1e Verdieping Gewijzigd.
Opdrachtgever: Pensioenmaatschap Waterland. p/a Sint Jozefstraat 9a 1131DX Volendam.

CADINFO: T:\ACK-TOL\2228-ZIEKENHUIS HEIDEWEG 1B VOLENDAM\2228-ATOTAAL.DWG

Copyright © by TBEZA Architecten all rights reserved