

## Fablo Tennishal/Marcelisvaartpad 11 A Haarlem

---

*16 november 2021*

Marcelisvaartpad 11 A  
2015 CS  
Haarlem



## Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Fablo Tennishal/Marcelisvaartpad 11 A Haarlem	3
Samenvatting	3
Openstaande overtredingen	4
Checklistvragen en antwoorden	5
Akkoord	5
Algemeen	5
Brandveiligheid - Stookruimte	5
Brandveiligheid - Vluchtroutes	5
Energie	7
Opslag bodemvreemde stoffen of gevaarlijke stoffen in emballage	7
Stookinstallatie - SCIOS keuring	7
Zeer Zorgwekkende Stoffen	8
Alcoholwet	8
Afvalbeheer	8
Afvalbeheer - Gescheiden inzameling	9
Bodembeschermende voorziening	9
Brandveiligheid - Gebruiksmelding	9
Brandveiligheid	10
Brandveiligheid - Aankleding	10
Brandveiligheid - Blusmiddelen	10
Brandveiligheid - Overig	11
Melding oprichting of verandering	11
Voedingsmiddelen - Emissie	11
Voedingsmiddelen - Lozen - Afvalwater	11
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 0	12
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 1 Interventiematrix	12
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 2 Verzwarende omstandigheden	12
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 3 Overleg OM	13
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 4 Keuze instrument	13
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 5 Vastleggen	13

## **Fablo Tennishal/Marcelisvaartpad 11 A Haarlem**

*Naam:* Fablo Tennishal  
*Dossiernummer:* HA002254  
*Checklist status:*  
*Gemaakt door:*   
*Behandelaar:*   
*Locatie:*  
*Adres:* Marcelisvaartpad 11 A  
*Postcode:* 2015 CS  
*Plaats:* Haarlem  
*Datum checklist:* 17 augustus 2021

### **Samenvatting**

---

<i>Vragen:</i>	67
<i>Openstaande overtredingen:</i>	2
<i>Ongedaangemaakte overtredingen:</i>	0
<i>Openstaande taken:</i>	0
<i>Afgehandelde taken:</i>	0
<i>Opmerkingen:</i>	14

### **Openstaande overtredingen**

---

**De stookinstallatie is niet binnen de juiste termijn gekeurd door een bedrijf dat beschikt over een geldig certificaat volgens de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud.**

*Voorschrift: artikel 3.7m Activiteitenregeling*

*Geregistreerd op 16 november 2021 08:21 door* [REDACTED]

**De toevoer van brandstof is niet gekeurd conform scope 7 (brandstofleidingen).**

*Voorschrift: artikel 3.7m Activiteitenregeling*

*Geregistreerd op 05 september 2021 10:54 door* [REDACTED]

## Checklistvragen en antwoorden

### Akkoord

---

**Gaat u akkoord met het ontvangen van correspondentie via email?**

Antwoord: Ja

**Wat is het email adres waar u de correspondentie op wilt ontvangen?**

Antwoord: [REDACTED]

### Algemeen

---

**Welk type inrichting is het?**

Antwoord: B

**Gebruik deze vraag voor algemene opmerkingen**

Antwoord: Indoor tennishal in het westelijk tuinbouwgebied van Haarlem  
Alle koelingen zijn onder de 5 ton CO2

**Is het een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer? Vul in Ja of NVT**

Antwoord: Ja

**Welke BOR categorie is van toepassing? Vul het nummer of nvt in het waardeveld**

Antwoord: 18.1

### Brandveiligheid - Stookruimte

---

**Is er aan de buitenzijde van de stookruimte een brandschakelaar en gasafsluiter aanwezig? (>130 kW)**

artikel 7.9 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

**Is de stookruimte vrij van opgeslagen brandbare goederen? (>130 kW)**

artikel 7.8 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

**Is de stookruimte een afzonderlijk brandcompartiment? (>130 kW bij nieuwbouw/>160 kW bij bestaande bouw)**

Antwoord: Ja

### Brandveiligheid - Vluchtroutes

---

**Is de vluchtrouteaanduiding (transparant) voldoende zichtbaar?**

artikel 6.24 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

23-09-2021 onderhouden

op 16 november 2021 08:26)

**Is er voldoende vrije loopruimte (gangpaden e.d.) voor de uitgang (1,1 meter)?**

artikel 7.14 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

**Wordt het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand niet belemmerd?**

artikel 7.16 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

**Is op een nooddeur aan de buitenzijde de markering 'nooduitgang' of 'nooddeur vrijhouden' aangebracht?**

artikel 6.25 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

**Is de noodverlichting in orde?**

artikel 6.3 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Onderhouden 23-09-2021

op 16 november 2021 08:27)

**Is er tijdens verduistering in de ruimte voldoende oriëntatie mogelijk?**

artikel 6.5 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

**Is een nooddeur zonder sleutel onmiddellijk te openen?**

artikel 7.12 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

**Draait de deur met de vluchtrichting mee?**

artikel 6.25 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

**Is de deur in de vluchtroute met lichte druk te openen wanneer er meer dan 100 personen aanwezig zijn?**

artikel 6.25 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

Op enig moment niet meer dan 100 man aanwezig

op 16 november 2021 08:28)

**Komt de vluchtroute uit op de openbare weg?**

artikel 2.112 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

**Is een hoogteverschil van meer dan 22 cm tussen vloeren waarover een vluchtroute voert of tussen een van die vloeren en het aansluitende terrein overbrugd door een vaste trap of een vaste hellingbaan?**

artikel 2.31 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

**Sluit de bovenste trede van een trap aan op de vloer met een oppervlakte van ten minste 0,7 bij 0,7?**

artikel 2.40 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

## Energie

---

**Hoeveel gas (m3) is het afgelopen jaar verbruikt? Vul alleen het getal in**

Antwoord: Ja  
12.748

**Hoeveel elektriciteit (kWh) is het afgelopen jaar verbruikt? Vul alleen het getal in**

Antwoord: Ja  
82.061

**Voor deze branche is een erkende maatregelenlijst van toepassing, komt het verbruik boven de drempelwaarde uit (Energieverbruik > 50.000 kilowatt uur aan elektriciteit en/of > 25.000 m3 aardgasequivalenten aan brandstoffen)?**

artikel 2.16 Activiteitenregeling

Antwoord: NVT, het bedrijf geeft op andere wijze invulling aan energiebesparing, licht dit toe in een opmerking. (bijv. EED of Green deal)

Opmerkingen:

Alle maatregelen zijn gemeld op nummer 11. De [REDACTED] maakt deelt uit van [REDACTED]  
[REDACTED] op 05 september 2021 10:50)

## Opslag bodemvreemde stoffen of gevaarlijke stoffen in emballage

---

**Zijn er bij dit bedrijf gevaarlijke- en of bodemvreemde stoffen aanwezig?**

Antwoord: Er zijn geen gevaarlijke- of bodemvreemde stoffen aanwezig

## Stookinstallatie - SCIOS keuring

---

**Is de stookinstallatie binnen de juiste termijn gekeurd door een bedrijf dat beschikt over een geldig certificaat volgens de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud?**

artikel 3.7m Activiteitenregeling

Antwoord: Nee



23 augustus 2019

Vorig antwoord: Ja (05 september 2021 10:42)

Opmerkingen:

In de stookruimte boven, bij de woningen, staat een opgesteld vermogen van meer dan 100 kW en is niet gekeurd.

op 16 november 2021 08:22)

**Zijn gebreken aan de stookinstallatie binnen 2 weken na de keuring verholpen?**

artikel 3.7m Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

**Zijn binnen de inrichting schriftelijke bescheiden aanwezig van de laatste periodieke inspectie (keuring) van de stookinstallatie?**

artikel 3.7p Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

**Is de toevoer van brandstof gekeurd conform scope 7?**

artikel 3.7m Activiteitenregeling

Antwoord: Nee

Opmerkingen:

Keuring is verlopen per 22 augustus 2021

op 05 september 2021 10:54)

**Gelden er voor de stookinstallatie emissiegrenswaarden (Veelal vanaf 400 kW)?**

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

2 ketels van 244 kW

op 05 september 2021 10:54)

## Zeer Zorgwekkende Stoffen

**Betreft deze inrichting een (productie)bedrijf waarbij ZZS of pZZS stoffen gebruikt worden?**

Antwoord: Er worden geen p(ZZS) gebruikt.

## Alcoholwet

**Controleer je tijdens deze controle ook de eisen die gelden op grond van de Alcoholwet? (meerdere antwoorden mogelijk)**

Antwoord: Tijdens deze controle neem ik dat niet mee

## Afvalbeheer

**Worden afvalstoffen afgegeven aan daartoe bevoegde personen?**

artikel 10.37 Wet milieubeheer

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Spaarnelanden

op 05 september 2021 10:55)

**Is er een afvalstoffenregistratie aanwezig?**

artikel 10.38 Wet milieubeheer

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Factuur is toegestuurd

op 05 september 2021 10:55)

---

**Afvalbeheer - Gescheiden inzameling**

**Worden gevaarlijke afvalstoffen gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven?**

artikel 2.12 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

**Worden niet gevaarlijke afvalstoffen gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven?**

artikel 2.12 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Restafval en glas

op 05 september 2021 10:55)

---

**Bodembeschermende voorziening**

**Worden bodembedreigende activiteiten boven een bodembeschermende voorziening uitgevoerd?**

artikel 2.9 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

**Zijn bodembeschermende voorzieningen bestand tegen de inwerking van de opgeslagen vloeibare bodembedreigende stoffen en de condities waaronder deze stoffen worden gebruikt of opgeslagen?**

artikel 2.4 Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

---

**Brandveiligheid - Gebruiksmelding**

**Is het bedrijf overeenkomstig de gebruiksmelding in gebruik?**

artikel 1.18 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

---

**Brandveiligheid**

**Neem je tijdens deze controle de brandveiligheid mee? Selecteer de aandachtsgebieden die je gaat checken.**

Antwoord: Blusmiddelen

---

**Brandveiligheid - Aankleding**

**Is aankleding en versiering niet brandgevaarlijk aangebracht?**

artikel 7.4 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

**Is druppelgevaarlijke aankleding en versiering niet aangebracht in besloten ruimte?**

artikel 7.15 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

**Zijn gangen, trappen die naar nooduitgangen leiden en vluchtwegaanduiding, vrij van versiering/aankleding? (signaleren)**

artikel 7.10 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

---

**Brandveiligheid - Blusmiddelen**

**Worden de slanghaspels jaarlijks gekeurd? Wat is de laatste keuringsdatum van de slanghaspel?**

artikel 1.16 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

**Zijn er binnen de inrichting (voldoende) brandblusmiddelen aanwezig?**

artikel 6.27 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

**Zijn de brandblusmiddelen onbelemmerd bereikbaar?**

artikel 7.16 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

**Zijn brandblusmiddelen duidelijk zichtbaar opgehangen of gemarkeerd met een pictogram (NEN 3011)?**

artikel 6.33 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

**Worden mobiele brandblusmiddelen elke 2 jaar gekeurd?**

artikel 6.31 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Niet ingevuld  
23 september 2020

## Brandveiligheid - Overig

---

***Zijn er geen overige zaken opgevallen die de brandveiligheid in gevaar brengen?***  
artikel 7.10 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

## Melding oprichting of verandering

---

***Is het oprichten of veranderen van de inrichting ten minste vier weken voor de oprichting of verandering gemeld?***  
artikel 1.10 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

## Voedingsmiddelen - Emissie

---

***Is een doelmatig verwisselbaar en reinigbaar vetvangend filter voor de afvoer van dampen aanwezig?***  
artikel 3.103 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

***Is de uitmonding van de afzuiginstallatie 2m boven de hoogste daklijn binnen een straal van 25m of is er een doelmatige ontgeuringsinstallatie? (Let op overgangsrecht!)***  
artikel 3.103 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

## Voedingsmiddelen - Lozen - Afvalwater

---

***Voldoet afvalwater dat anders dan op het vuilwaterriool wordt geloosd aan de kwaliteitseisen van de waterkwaliteitbeheerder?***  
artikel 3.131 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

Lozing op vuilwater riool  
[REDACTED] op 05 september 2021 10:58)

***Wordt voorkomen dat afvalwater dat afval bevat afkomstig uit versnijdende of vernalende apparatuur, wordt geloosd?***  
artikel 3.131 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

Niet aanwezig  
[REDACTED] op 05 september 2021 10:58)

**Is een vetafscheider en een slibvangput aanwezig? (let op overgangsrecht bij inrichtingen van vóór 2008, zie onder commentaar)**

artikel 3.131 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

**Voldoet de aanwezige vetafscheider aan de NEN-EN 1825-1 en 2 of NEN 7087? (Let op overgangsrecht!)**

artikel 3.131 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Put is nieuw en geplaatst op 14 mei 2021

op 16 november 2021 08:15)

**Wordt de doelmatige werking van de vetafscheider gewaarborgd door frequent onderhoud - legen, schoonmaken en hervullen (registreer de datum van het laatste onderhoud)?**

artikel 3.131 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

28 mei 2021

Opmerkingen:

Jaarlijkse lediging

op 05 september 2021 10:58)

## Zorgvuldigheid - LHS - Stap 0

---

**Is er sprake van een overtreding?**

Antwoord: Er is sprake van een overtreding

## Zorgvuldigheid - LHS - Stap 1 Interventiematrix

---

**Wat is de zwaarste overtreding?**

paragraaf 3.1 LHS

Antwoord: SCIOS keuringen

**Wat is de zwaarte van deze overtreding?**

paragraaf 3.1 LHS

Antwoord: 2. van de mogelijke gevolgen is beperkt

**Wat is het gedrag van de overtreder?**

paragraaf 3.1 LHS

Antwoord:

## Zorgvuldigheid - LHS - Stap 2 Verzwarende omstandigheden

---

**Zijn er een of meer verzwarende aspecten?**

paragraaf 3.2 LHS

Antwoord: Geen verzwarende omstandigheden

### **Zorgvuldigheid - LHS - Stap 3 Overleg OM**

---

***Is er sprake van een van de volgende ernstige bevindingen?***

paragraaf 3.3 LHS

Antwoord: Nee.

***Is overleg met een boa van ODIJ nodig?***

paragraaf 3.3 LHS

Antwoord: Overtreding lichte segmenten (A1, A2, A3, B1, B2 en C1) zonder verzwarende omstandigheid? Geen overleg

### **Zorgvuldigheid - LHS - Stap 4 Keuze instrument**

---

***Welk handhavingsinstrument wordt ingezet? (meerdere antwoorden mogelijk)***

paragraaf 3.4 LHS

Antwoord: Waarschuwing

### **Zorgvuldigheid - LHS - Stap 5 Vastleggen**

---

***Indien alle bovengenoemde stappen juist zijn doorlopen dan zijn de genomen beslissingen verifieerbaar en transparant vastgelegd volgens de binnen de handhavingsinstantie geldende administratieprocedures en -systemen.***

paragraaf 3.5 LHS

***Akkoord?***

paragraaf 3.5 LHS

Antwoord: Ja

Digitaal ondertekend op 16 november 2021 08:30 door 