

Van: [REDACTED]
Verzonden: 06-09-2021 11:42
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Controle milieuregels en brandveiligheid

Beste [REDACTED]

U had nog het antwoord tegoed op de vraag:

Certificaat, van de vetafscheider, waaruit blijkt dat deze voldoet aan de NEN-EN-1851-1 en 2 (of NEN-7087)

Bijgaande het document dat de vetput voldoet aan de eisen NEN-EN 1825-1 eisen.

Deze eisen gaan ook over de normen van de vetput.

Ik weet alleen niet of deze gelijk zijn aan de normen die u aangegeven heeft.

Mocht u vragen hebben, dan horen wij deze graag.

Zonder tegenbericht ga ik er vanuit dat ik zo alle door u aangevraagde informatie en documentatie heb aangeleverd.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

E: [REDACTED]



FABLO
TENNISHAL
HAARLEM

Postbus 30 - 2050 AA - Overveen - NL
Marcelisvaartpad 11 - Haarlem
t: 023 5100537
info@fablotennishal.nl - www.fablotennishal.nl

Van: [REDACTED]
Verzonden: zaterdag 28 augustus 2021 09:58
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Controle milieuregels en brandveiligheid

Beste [REDACTED]

Bijgaande treft u de gevraagde documentatie aan. Alleen staat een vraag over de vetput open bij de leverancier van de vetput.

Daarop is het nog wachten om alles aan te kunnen leveren. Aangezien u had gevraagd binnen 2 weken te

reageren, stuur ik u wel de overige documentatie alvast op.

Hierbij de vragen met antwoorden

- Afvalcontract of facturen waaruit blijkt naar wie u uw bedrijfsafval afvoert (spaarnelanden-
[REDACTED])
- Bewijs onderhoud brandblusmiddelen (bijlage 2020-09 Blusmiddelen werkbou)
- Vetafscheider
 - Bewijs van lediging vetafscheider (Wiel PC-21VF02561)
 - Wij hebben vorig jaar een nieuwe laten plaatsen [REDACTED]
 - Certificaat, van de vetafscheider, waaruit blijkt dat deze voldoet aan de NEN-EN-1851-1 en 2 (of NEN-7087) Documentatie is nagevraagd bij de leverancier
 - De vragen
 - Wordt de vetafscheider na lediging afgevuld met schoonwater en door wie wordt dat gedaan? Wordt gedaan door [REDACTED]
 - Hoe vaak wordt de vetafscheider geledigd en gereinigd? Jaarlijks
 - Ligt de vetput in pandig of buiten? Buiten
 - Wordt er gebruik gemaakt van vernalende en/of versnijdende apparatuur? Nee
 - Indien ja, hoe worden dit afval afgevoerd? N.v.t.
- Meest recente **jaaroverzicht** van energieverbruik (gas en elektriciteit)

2021	tarief in kWh		verbruik in kWh	
	normaal	laag	normaal	laag
EAN-code 871685900000019853				
JANUARI	0,05409	0,04071	6854	6333
FEBRUARI	0,05409	0,04071	7062	6167
MAART	0,05409	0,04071	7019	5138
APRIL	0,05409	0,04071	5112	4732
MEI	0,05409	0,04071	7255	6866
JUNI	0,05409	0,04071	4970	4077
JULI	0,05409	0,04071	5447	5029
AUGUSTUS	0,05409	0,04071		
SEPTEMBER	0,05409	0,04071		
OKTOBER	0,05409	0,04071		
NOVEMBER	0,05409	0,04071		
DECEMBER	0,05409	0,04071		
			43719	38342

A	B	C
	EAN-code	verbruik m3
JANUARI 2021	871687140000093073	3.544
FEBRUARI	871687140000093073	3.107
MAART	871687140000093073	2.405
APRIL	871687140000093073	1.616
MEI	871687140000093073	1.329
corr.Landelijk transport		
JUNI	871687140000093073	257
JULI	871687140000093073	490
AUGUSTUS	871687140000093073	
SEPTEMBER	871687140000093073	
OKTOBER	871687140000093073	
NOVEMBER	871687140000093073	
DECEMBER	871687140000093073	
TOTALEN		12.748

We krijgen per maand een factuur over het werkelijk gebruik.

- Bewijs onderhoud koelinstallaties. Op dit document dient ook het type koudemiddel en de hoeveelheid te staan. Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u dit separaat te vermelden.
 - Wij hebben normale koelkasten die niet onderhoudsplichtig zijn werd in een van de vorige bezoeken verteld.
 - We hebben ook een biercel om het kelderbier te koelen. Ook hier was geen onderhoudsplicht voor (zie 2018 instructiekaart biercel)

Mochten er aanvullende vragen zijn, dan horen wij deze graag.

Van: [REDACTED]

Verzonden: dinsdag 17 augustus 2021 14:24

Aan: Fablo Tennishal [REDACTED]

Onderwerp: Controle milieuregels en brandveiligheid

Geachte [REDACTED]

Omgevingsdienst IJmond voert controles uit op milieuregelgeving en brandveiligheid in de gemeente Haarlem. Vanwege het heersende coronavirus vinden controles anders plaats dan gewoonlijk.

Via deze e-mail vragen wij u enkele documenten toe te sturen en enkele vragen te beantwoorden.

Na ontvangst van de documenten en de antwoorden, zal er een afspraak met u gemaakt worden voor een korte fysieke controle. De fysieke controle wordt hierdoor zo kort mogelijk en zal geheel volgens de geldende maatregelen uitgevoerd worden.

Wij verzoeken u de volgende documenten aan ons toe te sturen:

- Afvalcontract of facturen waaruit blijkt naar wie u uw bedrijfsafval afvoert
- Meest recente **jaaroverzicht** van energieverbruik (gas en elektriciteit)
- Bewijs onderhoud koelinstallaties. Op dit document dient ook het type koudemiddel en de hoeveelheid te staan. Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u dit separaat te vermelden.
- Bewijs onderhoud brandblusmiddelen
- Bewijs van lediging vetafscheider
 - Certificaat, van de vetafscheider, waaruit blijkt dat deze voldoet aan de NEN-EN-1851-1 en 2 (of NEN-7087)

Tevens vragen wij u de volgende vragen te beantwoorden:

- Wordt de vetafscheider na lediging afgevuld met schoonwater en door wie wordt dat gedaan?
- Hoe vaak wordt de vetafscheider geledigd en gereinigd?
- Ligt de vetput inpandig of buiten?
- Wordt er gebruik gemaakt van vermalende en/of versnijdende apparatuur?
- Indien ja, hoe worden dit afval afgevoerd?

Wij verzoeken u, binnen **veertien dagen**, de gevraagde documenten en antwoorden aan ons toe te sturen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,


Met vriendelijke groeten,



Medewerker Omgevingsrecht

Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen over de weg

Postbus 325, 1940 AH Beverwijk

T (0251) 263 821 | F (0251) 263 888 | www.odijmond.nl | 

Denk aan ons milieu voordat u besluit om deze mail te printen.

DISCLAIMER:


Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit e-mailbericht ontvangt, terwijl het niet aan u geadresseerd is, neem dan contact op met de verzender. Aan dit e-mailbericht en eventueel aangehechte bijlage(s) kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u een elektronisch afschrift van een besluit of toezegging ontvangt, wordt ook altijd per post het officiële document aan u toegezonden. Uitsluitend het officiële document heeft juridische status.

Ga voor meer informatie over Omgevingsdienst IJmond naar
<http://www.odijmond.nl>

Een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig?

EG PRESTATIEVERKLARING EC DECLARATION OF PERFORMANCE

European Regulation Construction Products 305/2011/EU
Nr. 293CPR2013.07.01



1 Unieke identificatie: Rechthoekige HDPE vetafscheiders met ingebouwde slibvang voor aardinbouw, productieserie EUROMAL-PRO met volgende typenummers:

Typenummers:	205.293.0020	205.293.0100
	205.293.0024	205.293.0102
	205.293.0040	205.293.0150
	205.293.0048	205.293.0153
	205.293.0070	205.293.0200
	205.293.0074	205.293.0204

2 Beoogd gebruik: Afscheiders voor het uit het afvalwater scheiden van vetten, oliën en bezinkbare delen van plantaardige en dierlijke oorsprong door middel van gravitatie.

3 Naam en contactadres fabrikant: Aquafix Milieu BV
Genieweg 20 - 30
3641 RH Mijdrecht Nederland
www.aquafix.nl

4 Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 3 en 4

5 Volgens geharmoniseerde norm: NEN-EN 1825-1:2004/AC:2006
Vetafscheiders en slibvangputten
- Deel 1: Ontwerp, eisen
en beproeving, merken en
kwaliteitscontrole

6 Notified body: Nr. 1234, Efectis Nederland,
certificaat brandklasse
Geaccrediteerd laboratorium: LGA Qualitest GmbH, rapport
duurzaamheid. LGA TÜV
Rheinland, rapport effectiviteit

7 Verklaarde prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
Brandklasse	E	NEN-EN 1825-1 art. 5.2.9
Waterdichtheid	voldoet	NEN-EN 1825-1 art. 5.3.2
Effectiviteit	voldoet	NEN-EN 1825-1 art. 4, 5.3.1, 5.3.3 t/m 5.3.10, 5.5
Sterkte en stabiliteit	voldoet	NEN-EN 1825-1 art. 5.4
Duurzaamheid	voldoet	NEN-EN 1825-1 art. 5.2

8 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Mijdrecht, 1 juli 2013.

Algemeen directeur