

Van: [redacted]

Verzonden: 06-12-2021 06:32

Aan: Fablo Tennishal [redacted]

Onderwerp: RE: Controlebezoek Wet milieubeheer en Bouwbesluit 2012, Marcelisvaartpad 11 A te Haarlem (reg. 96654)

Beste [redacted]

Het afzonderlijk verwarmen is hier niet een van de criteria voor keuren. Het gaat om het gezamenlijk opgestelde vermogen in een ruimte en dat is de ruimte, bij u boven, meer dan 100 kW.

Voor zover ik heb kunnen zien, hebben alle toestellen een ingangsvermogen van meer dan 20 kW en hangt er gezamenlijk meer dan 100 kW aan vermogen.

Voor de duidelijkheid heb ik de beslisboom van infomil.nl bijgevoegd.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]

Medewerker Omgevingsrecht

Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen over de weg

 **odijmond**
OMGEVINGSDIENST IJMOND

Van: Fablo Tennishal [redacted]

Verzonden: donderdag 2 december 2021 12:57

Aan: [redacted]

CC: Info <info@odijmond.nl>

Onderwerp: RE: Controlebezoek Wet milieubeheer en Bouwbesluit 2012, Marcelisvaartpad 11 A te Haarlem (reg. 96654)

Beste [redacted]

Naar aanleiding van de brief die wij hebben mogen ontvangen ben ik bij de wetteksten gaan kijken ivm keuring van de ketels.

Ik heb hierover een vraag:

- Ik kan niets vinden dat ketels die afzonderlijke ruimtes verwarmen als een installatie worden beschouwd als ze in een ruimte hangen. Zoals in uw bezoek al aangegeven is in een eerder bezoek door jullie aangegeven dat het per ketel werd bekeken en ze dan onder de toegestane norm zitten. Ik wil hierbij aangeven dat de ketels niet geschakeld aan elkaar zitten en allemaal zelfstandig werken.

Scope 7 keuring hebben we al eerder bij onze installateur neergelegd en gaan hem aanmanen dit op korte termijn toch te gaan uitvoeren.

De vorige keuring is toegevoegd (waarschijnlijk staat deze bij Thoolen International geregistreerd).

We horen graag van u.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

E: [Redacted email address]



FABLO
TENNISHAL
HAARLEM

Postbus 30 - 2050 AA - Overveen - NL
Marcelisvaartpad 11 - Haarlem
t: 023 5100537
info@fablotennishal.nl - www.fablotennishal.nl

Van: Info <info@odijmond.nl>

Verzonden: dinsdag 16 november 2021 13:13

Aan: Fablo Tennishal [REDACTED]

Onderwerp: Controlebezoek Wet milieubeheer en Bouwbesluit 2012, Marcelisvaartpad 11 A te Haarlem (reg. 96654)

Geachte [REDACTED]

Hierbij ontvangt u als bijlage een brief betreffende de in het onderwerp genoemde locatie/item.

Deze e-mail is onlosmakelijk verbonden aan de bijgevoegde brief. De verzenddatum van deze e-mail is dan ook tevens de verzenddatum van de brief.

Indien u vragen heeft over deze e-mail dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon genoemd in de brief.



Postbus 325

1940 AH BEVERWIJK

T 0251-263863

E info@odijmond.nl

W www.odijmond.nl

DISCLAIMER:

Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit e-

mailbericht ontvangt, terwijl het niet aan u geadresseerd is, neem dan contact op met de verzender. Aan dit e-mailbericht en eventueel aangehechte bijlage(s) kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u een elektronisch afschrift van een besluit of toezegging ontvangt, wordt ook altijd per post het officiële document aan u toegezonden. Uitsluitend het officiële document heeft juridische status.

Ga voor meer informatie over Omgevingsdienst IJmond naar
<http://www.odijmond.nl>

Een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig?

Beslisboom toepassingsgebied keuringen volgens Activiteitenbesluit hoofdstuk 3.2.1 d.d. 29-jan-2018

