

**Van:** Fablo Tennishal [REDACTED]

**Verzonden:** 02-12-2021 12:56

**Aan:** [REDACTED]

**CC:** Info <info@odijmond.nl>

**Onderwerp:** RE: Controlebezoek Wet milieubeheer en Bouwbesluit 2012, Marcelisvaartpad 11 A te Haarlem (reg. 96654)

Beste [REDACTED]

Naar aanleiding van de brief die wij hebben mogen ontvangen ben ik bij de wetteksten gaan kijken ivm keuring van de ketels.

Ik heb hierover een vraag:

- Ik kan niets vinden dat ketels die afzonderlijke ruimtes verwarmen als een installatie worden beschouwd als ze in een ruimte hangen. Zoals in uw bezoek al aangegeven is in een eerder bezoek door jullie aangegeven dat het per ketel werd bekeken en ze dan onder de toegestane norm zitten. Ik wil hierbij aangeven dat de ketels niet geschakeld aan elkaar zitten en allemaal zelfstandig werken.

Scope 7 keuring hebben we al eerder bij onze installateur neergelegd en gaan hem aanmanen dit op korte termijn toch te gaan uitvoeren.

De vorige keuring is toegevoegd (waarschijnlijk staat deze bij Thoolen International geregistreerd).

We horen graag van u.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

E: [REDACTED]



Postbus 30 - 2050 AA - Overveen - NL  
Marcelisvaartpad 11 - Haarlem  
t: 023 5100537  
info@fablotennishal.nl - www.fablotennishal.nl

**Van:** Info <info@odijmond.nl>

**Verzonden:** dinsdag 16 november 2021 13:13

**Aan:** Fablo Tennishal [REDACTED]

**Onderwerp:** Controlebezoek Wet milieubeheer en Bouwbesluit 2012, Marcelisvaartpad 11 A te Haarlem (reg. 96654)

Geachte [REDACTED]

Hierbij ontvangt u als bijlage een brief betreffende de in het onderwerp genoemde locatie/item.

Deze e-mail is onlosmakelijk verbonden aan de bijgevoegde brief. De verzenddatum van deze e-mail is dan ook tevens de verzenddatum van de brief.

**Indien u vragen heeft over deze e-mail dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon genoemd in de brief.**

 **odijmond**  
OMGEVINGSDIENST IJMOND

Postbus 325  
1940 AH BEVERWIJK  
T 0251-263863

DISCLAIMER:

Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit e-mailbericht ontvangt, terwijl het niet aan u geadresseerd is, neem dan contact op met de verzender. Aan dit e-mailbericht en eventueel aangehechte bijlage(s) kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u een elektronisch afschrift van een besluit of toezegging ontvangt, wordt ook altijd per post het officiële document aan u toegezonden. Uitsluitend het officiële document heeft juridische status.

Ga voor meer informatie over Omgevingsdienst IJmond naar  
<http://www.odijmond.nl>

Een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig?

## Verklaring van ingebruikname brandstofleiding

Ondergetekende verklaart hierbij dat de brandstoftoevoerleiding

met installatiecode

**BKO-AAA-56**

van brandstofreservoir/centrale gasmeter tot onderstaand(e) stooktoestel(len):

Voorzetbrander

Fabricagenr.

Ketel

Fabricagenr.

Voorzetbrander

Fabricagenr.

Ketel

Fabricagenr.

Basisrapportnummer: 2015CS11RH1177a Tekeningnummer brandstofleiding: 2015CS11RH1177a

### Opgesteld bij

Naam eigenaar/bedrijf

**Thoolen International BV**

Adres

**Marcelisvaartpad 11**

Plaats

**2015 CS Haarlem**

mede in samenhang met het milieu waarin deze is gelegen, voldoet aan de eisen betreffende

- veilig functioneren

en derhalve voor ingebruikname is vrijgegeven.

Het systeem voor de toevoer van brandstof voldoet **NIET** aan de van toepassing zijnde Nederlandse normen en richtlijnen.

### Keuring / Inspectie

Deze verklaring heeft alleen betrekking op de inspectie van de brandstoftoevoerleidingen, niet op de emissiemeting of de inspectie van het stooktoestel.

De eerstvolgende periodieke keuring/inspectie moet voor **22-08-2021** worden uitgevoerd.

Datum keuring/inspectie

**22-08-2017**

Naam gecertificeerd  
inspectiebedrijf

**B&R Inspectie en Advies BV**

Handtekening uitvoerende



Naam uitvoerende

**R.J.**