

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** 28-08-2021 09:58  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: Controle milieuregels en brandveiligheid

Beste [REDACTED]

Bijgaande treft u de gevraagde documentatie aan. Alleen staat een vraag over de vetput open bij de leverancier van de vetput.

Daarop is het nog wachten om alles aan te kunnen leveren. Aangezien u had gevraagd binnen 2 weken te reageren, stuur ik u wel de overige documentatie alvast op.

Hierbij de vragen met antwoorden

- · Afvalcontract of facturen waaruit blijkt naar wie u uw bedrijfsafval afvoert (sparnelanden-[REDACTED])
- · Bewijs [REDACTED] (bijlage 2020-09 Blusmiddelen werkbon)
- · Vetafscheider
  - · Bewijs van lediging vetafscheider (Wiel PC-21VF02561)
  - · Wij hebben vorig jaar een nieuwe laten plaatsen [REDACTED]
  - · Certificaat, van de vetafscheider, waaruit blijkt dat deze voldoet aan de NEN-EN-1851-1 en 2 (of NEN-7087) Documentatie is nagevraagd bij de leverancier
  - · De vragen
    - ☐ · Wordt de vetafscheider na lediging afgevuld met schoonwater en door wie wordt dat gedaan? Wordt gedaan door [REDACTED]
    - ☐ · Hoe vaak wordt de vetafscheider geledigd en gereinigd? Jaarlijks
    - ☐ · Ligt de vetput in pandig of buiten? Buiten
    - ☐ · Wordt er gebruik gemaakt van vormalende en/of versnijdende apparatuur? Nee
    - ☐ · Indien ja, hoe worden dit afval afgevoerd? N.v.t.
- · Meest recente **jaaroverzicht** van energieverbruik (gas en elektriciteit)

2021	tarief in kWh		verbruik in kWh	
	normaal	laag	normaal	laag
EAN-code 87168590000019853				
JANUARI	0,05409	0,04071	6854	6333
FEBRUARI	0,05409	0,04071	7062	6167
MAART	0,05409	0,04071	7019	5138
APRIL	0,05409	0,04071	5112	4732
MEI	0,05409	0,04071	7255	6866
JUNI	0,05409	0,04071	4970	4077
JULI	0,05409	0,04071	5447	5029
AUGUSTUS	0,05409	0,04071		
SEPTEMBER	0,05409	0,04071		
OKTOBER	0,05409	0,04071		
NOVEMBER	0,05409	0,04071		
DECEMBER	0,05409	0,04071		
			43719	38342

A	B	C
	EAN-code	verbruik m3
JANUARI 2021	871687140000093073	3.544
FEBRUARI	871687140000093073	3.107
MAART	871687140000093073	2.405
APRIL	871687140000093073	1.616
MEI	871687140000093073	1.329
corr.Landelijk transport		
JUNI	871687140000093073	257
JULI	871687140000093073	490
AUGUSTUS	871687140000093073	
SEPTEMBER	871687140000093073	
OKTOBER	871687140000093073	
NOVEMBER	871687140000093073	
DECEMBER	871687140000093073	
TOTALEN		12.748

We krijgen per maand een factuur over het werkelijk gebruik.

- · Bewijs onderhoud koelinstallaties. Op dit document dient ook het type koudemiddel en de hoeveelheid te staan. Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u dit separaat te vermelden.
  - · Wij hebben normale koelkasten die niet onderhoudsplichtig zijn werd in een van de vorige bezoeken verteld.
  - · We hebben ook een biercel om het kelderbier te koelen. Ook hier was geen onderhoudsplicht voor (zie 2018 instructiekaart biercel)

Mochten er aanvullende vragen zijn, dan horen wij deze graag.

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** dinsdag 17 augustus 2021 14:24  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** Controle milieuregels en brandveiligheid

Geachte [REDACTED]

Omgevingsdienst IJmond voert controles uit op milieuregelgeving en brandveiligheid in de gemeente Haarlem. Vanwege het heersende coronavirus vinden controles anders plaats dan gewoonlijk.

Via deze e-mail vragen wij u enkele documenten toe te sturen en enkele vragen te beantwoorden.

Na ontvangst van de documenten en de antwoorden, zal er een afspraak met u gemaakt worden voor een korte fysieke controle. De fysieke controle wordt hierdoor zo kort mogelijk en zal geheel volgens de geldende maatregelen uitgevoerd worden.

Wij verzoeken u de volgende documenten aan ons toe te sturen:

- · Afvalcontract of facturen waaruit blijkt naar wie u uw bedrijfsafval afvoert
- · Meest recente **jaaroverzicht** van energieverbruik (gas en elektriciteit)
- · Bewijs onderhoud koelinstallaties. Op dit document dient ook het type koudemiddel en de hoeveelheid te staan. Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u dit separaat te vermelden.

- · Bewijs onderhoud brandblusmiddelen
- · Bewijs van lediging vetafscheider
  - Certificaat, van de vetafscheider, waaruit blijkt dat deze voldoet aan de NEN-EN-1851-1 en 2 (of NEN-7087)

Tevens vragen wij u de volgende vragen te beantwoorden:

- · Wordt de vetafscheider na lediging afgevuld met schoonwater en door wie wordt dat gedaan?
- · Hoe vaak wordt de vetafscheider geledigd en gereinigd?
- · Ligt de vetput in pandig of buiten?
- · Wordt er gebruik gemaakt van vermalende en/of versnijdende apparatuur?
- · Indien ja, hoe worden dit afval afgevoerd?

Wij verzoeken u, binnen **veertien dagen**, de gevraagde documenten en antwoorden aan ons toe te sturen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,

Met vriendelijke groeten,

[Redacted signature]

Medewerker Omgevingsrecht

Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen over de weg



Postbus 325, 1940 AH Beverwijk

T (0251) 263 821 | F (0251) 263 888 | [www.odijmond.nl](http://www.odijmond.nl) | [Redacted contact information]

***Denk aan ons milieu voordat u besluit om deze mail te printen.***

#### DISCLAIMER:

Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit e-mailbericht ontvangt, terwijl het niet aan u geadresseerd is, neem dan contact op met de verzender. Aan dit e-mailbericht en eventueel aangehechte bijlage(s) kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u een elektronisch afschrift van een besluit of toezegging ontvangt, wordt ook altijd per post het officiële document aan u toegezonden. Uitsluitend het officiële document heeft juridische status.

Ga voor meer informatie over Omgevingsdienst IJmond naar <http://www.odijmond.nl>

Een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig?



---

**OPDRACHTGEVER:**

Nummer : 209985  
Naam : Fablo Tennishal  
Adres : Postbus 30  
: 2050 AA OVERVEEN  
Telefoon : 023-5100537

**BEZOEKADRES :**

Nummer : 209985  
Naam : Fablo Tennishal  
Adres : Marcelisvaartpad 11  
: 2015 CS HAARLEM  
Contactpers. : De heer/mevrouw R Van der Geest 023-5100537

---

**Omschrijving werkzaamheden:** Onderhoud Brandblusmiddelen

---

**Opmerking:**

Nr:	Omschrijving	Plaats	Jaar	RTK-nr	UOH	Rev/Verv	Laatste UOH	Gecontr.	Opmerking
1	H25 3/4 Proline	hal 1 VZ naast kantine			14-09-2021		14-09-2016	23-09-2020	
2	P9N simplus	hal 1 naast haspel	08-10-2013	1877		08-10-2023		23-09-2020	
3	PBT sproeischuimblusser S9-Eco 9ltr.	Voor hal 2 bij groepenkast	14-09-2016	2289	14-09-2021	14-09-2026		23-09-2020	
4	H20 3/4 smebe	hal 2 lange muur			05-09-2023		05-09-2018	23-09-2020	
5	H20 3/4 smebe	hal 2 naast branddeur			05-09-2023		06-09-2018	23-09-2020	
6	P9N simplus	hal 2 naast haspel	08-10-2013	1877		08-10-2023		23-09-2020	Opn. gem. Mont. incl. Beugel
7	MF-90	Tennishal naast branddeur L	01-01-2011	1968		01-01-2021	14-09-2016	23-09-2020	
8	PBT PGN9	Tennishal NU links	08-10-2013	1877		08-10-2023		23-09-2020	
9	s9 simplus	Tennishal naast schuifdeur LV	08-10-2013	1978		08-10-2023	05-09-2018	23-09-2020	
10	s9 simplus	Tennishal NU voorkant	08-10-2013	1978		08-10-2023	05-09-2018	23-09-2020	
11	s9 simplus	Tennishal nst schuifdeur voor	08-10-2013	1978		08-10-2023		23-09-2020	
12	s9 simplus	Tennishal loopdeur baan 1	08-10-2013	1978		08-10-2023	05-09-2018	23-09-2020	
13	s9 simplus	Tennishal loopdeur/branddeur	08-10-2013	1978		08-10-2023	12-09-2018	23-09-2020	
14	H 30 3/4 smebe	Hal achter kantoor rechts V	01-01-1992		05-09-2023		05-09-2018	23-09-2020	
15	H30 3/4 smebe	Hal achter kantoor rechts A	01-01-1992		05-09-2023		05-09-2018	23-09-2020	
16	P9N simplus	Hal achter kantoor Deur L.A.	08-10-2013	1877		08-10-2023		23-09-2020	Gem. Incl. Beugel
17	S6 eco	Rest achter linker doorgang	17-09-2019	2732	17-09-2024	17-09-2029		23-09-2020	
18	K5	Rest ingang	01-01-2011	1642/3		01-01-2021		23-09-2020	
19	Blusdeken 1,8 x 12	keuken rest						23-09-2020	
20	F6	keuken rest	17-09-2019	2532	17-09-2024	17-09-2029		23-09-2020	
21	H20 3/4 smebe(ansul)	opslag keuken	01-01-1992		05-09-2023		12-09-2018	23-09-2020	
22	P9N simplus	opslag keukendeur	08-10-2013	1877		08-10-2023		23-09-2020	
23	P9N simplus	voor schoonmaakhok	08-10-2013	1877		08-10-2023		23-09-2020	
24	s6 simplus	ingang oude kantoor	08-10-2013	1978		08-10-2023	06-09-2018	23-09-2020	
25	K5	Oude kantoor server ruimte	01-01-2012	2133		14-09-2022		23-09-2020	
26	MF-60	kleine bar achter deur	01-01-2012	1968		01-01-2022	14-09-2017	23-09-2020	
27	MF-60	kantoor boven links	01-01-2012	1968		14-09-2022	15-09-2017	23-09-2020	
28	PBT koolzuursneeuwblusser K2	Kantoor boven serverr.	14-09-2017	2428		14-09-2027		23-09-2020	Mont. Incl beugel. Stb10
29	PBT sproeischuimblusser S6	cv ruimte boven bij huurders	25-08-2014	1978		25-08-2024	23-09-2019	23-09-2020	
30	PBT sproeischuimblusser S9-Eco 9ltr.	zwarte schuur entree	14-09-2016	2289	14-09-2021	14-09-2026		23-09-2020	
31	PBT sproeischuimblusser S9-Eco 9ltr.	zwarte schuur achter bij wp	14-09-2016	2289	14-09-2021	14-09-2026		23-09-2020	
32	UPA 9 R	ketel huis bij hal 1	14-09-2016	2224	14-09-2021	14-09-2026		23-09-2020	
33	MF-90	cel 9 bij hal 1	01-01-2011	1968		01-01-2021	14-09-2016	23-09-2020	

---

**UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN:**

6 x haspel in orde  
26 x blusser in orde  
1 x blusdeken in orde

-----

33 x  
Mat.  
4 x montage blusser  
3 x uni-beugel  
1 x stb10

Aantal	Ehd	Omschrijving
21.00	stk	Controletarief bluseenheden

**Tijdregistratie vanuit PDA:**

Datum/Tijd : 23-09-2020 11:45

Datum/Tijd : 23-09-2020 07:55

Datum/Tijd : 23-09-2020 07:16

E-mail werkbon: :

**VOOR AKKOORD:**

Naam contactpersoon :

Handtekening :

Werkbon status : Gereed

Werkbon status : Begin

Werkbon status : Vertrek naar

Fablo Tennishal B.V.  
Postbus 30  
2050 AA OVERVEEN

Postadres  
Postbus 1041  
2001 BA Haarlem

Bezoekadres  
Minckelersweg 40  
2031 EM Haarlem

T 023 7517 200

F 023 7517 201

info@spaarnelanden.nl

www.spaarnelanden.nl

KvK nr. 34208676

BTW nr. NL813620429B01

IBAN NL32 BNGH 0285 1157 58

BIC BNGHNL2G

## FACTUUR

Factuurnummer : XXXXXXXXXX  
Factuurdatum : 12-08-2021  
Vervaldatum : 11-09-2021  
Debiteurnummer : 50038  
Factuurperiode : 01-01-2021 t/m 30-06-2021  
Afdeling : Financiën  
Telefoonnummer : 023 7517244 / 023 7517245

Datum	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Tarief	Bedrag
	Fablo Tennishal B.V. Marcelisvaartpad 11 2015 CS HAARLEM				
	Abonnement 1100 liter restafvalcontainer 1 keer per week van 01-04-2021 t/m 30-06-2021				
	All-in	3,000	Maand	€ 122,38	€ 367,14
	van 01-04-2021 t/m 30-06-2021				
	All-in	3,000	Maand	€ 122,38	€ 367,14
	Abonnement 240 liter glascontainer 1 keer per 2 weken van 01-04-2021 t/m 14-04-2021				
	All-in	14,000	Dag	€ 0,62	€ 8,68
	Subtotaal exclusief btw				€ 742,96
	Milieutoeslag (3,5 %)				€ 26,00
	Totaal exclusief btw				€ 768,96
	21% btw over			€ 768,96	€ 161,48
	<b>Totaal inclusief btw</b>				<b>€ 930,44</b>

Betaling binnen 30 dagen o.v.v. factuur- en debiteurnummer.  
Gewijzigde inzameldagen rondom feestdagen, zie [www.spaarnelanden.nl](http://www.spaarnelanden.nl)



Aannemer van groenvoorziening, maai-, drainerings-,  
rioleringswerken, loodgieterswerk en machinaal vegen.

Hillegommerdijk 448 - 2144 KV Beinsdorp  
Postbus 78 - 2180 AB Hillegom  
Tel. algemeen: 0252 - 533380  
Tel. administratie: 0252 - 533615  
Fax: 0252 - 533402  
Calamiteiten nr:   
Website: www.pcvdwi.nl

Fabio Tennishal B.V.  
Postbus 30  
2050 AA Overveen

Vestigingsadres: Marcelisvaartpad 11-Haarlem

## Factuur

Uw BTW-nummer	Debiteurennr.	Factuurdatum	Vervaldatum	Factuurnummer
NL003006712B01	2765	06-07-2021	05-08-2021	21VF02561
Werkzaamheden		Aantal	Prijs	Nettobedrag

Werkbonnummer : SO211243 28-05-2021  
Bezoekadres : Marcelisvaartpad 13 te Haarlem  
Werkzaamheden:  
Vetput legen

1,00 136,43 € 136,43

Totaal exclusief BTW	€	136,43
BTW hoog 21,00 %	€	28,65
<b>Door u te betalen</b>	<b>€</b>	<b>165,08</b>

Graag betaling binnen 30 dagen o.v.v. 21VF02561/2765  
Reclamaties graag indienen binnen 14 dagen.



ABN AMRO Bank

BIC: ABNANL2A ING Bank

BIC: INGBNL2A

BTW: NL800417628B01 Betalings-, Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd in depot van K.v.K. onder nr. 34074739 of zie onze website



## Storing / Onderhoud

Code :  
Relatie :  
Adres :

Hillegommerdijk 448  
2144 KV Beinsdorp  
T: 0252-517406  
bonnen@pcvdwiel.nl

Uitvoerdatum : 28-05-2021  
Afgesproken tijd : \_\_\_\_\_ uur  
Beschikbare tijd : 1,00 uur  
Gebeld : JA / Nee

Contact persoon :  
Mobiel :  
Telefoon :  
Opgemaakt door :


Naam :  
Werkadres :  
Plaats :  
Opdracht nr. :



Wagen : **194** Vacuumwagen 12 m³ incl. 1 man  
Chauffeur(s) : **Terp E. van der**

## Opmerkingen:

Gegevens werk	
Aanvang werk : <u>4.40</u> uur	Inhoud in M³ 1,00 m³
Eindtijd : <u>4.30</u> uur	Vetput geleegd: ja <u>1.00</u> m³ nee omdat _____
Aan- en afvoertijd : _____ uur	Zuigslang in mtr. <u>10. mtr</u>
Ligging _____	Pompput <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee

Controle vet- / slibafscheider	
Dikte drijfslag in cm	<input checked="" type="radio"/> 0 - 5 <input type="radio"/> 5 - 10 <input type="radio"/> 10 - 15 <input type="radio"/> 15 - 20 <input type="radio"/> 20 - 30 <input type="radio"/> 30 - 40 <input type="radio"/> > 40
Percentage slib	<input checked="" type="radio"/> 0 - 10 <input type="radio"/> 10 - 25 <input type="radio"/> 25 - 40 <input type="radio"/> 40 - 55 <input type="radio"/> > 55
Controle voorzienigen	<input type="radio"/> schoon <input type="radio"/> vetresten <input checked="" type="radio"/> niet aanwezig
Leidingen gereinigd	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee <input type="radio"/> inlaat <input type="radio"/> uitlaat
Deksel(s) geborgd	<input checked="" type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja nl, met _____

Melden van beschadiging(en)	
Beschadiging	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee
<input type="radio"/> coating <input type="radio"/> afdichting <input type="radio"/> schotten	
Geconstateerde afwijking: _____	
	
* Bij een beschadiging een kruis zetten waar deze zich bevindt	

Gegevens t.b.v. 1e lediging vetafscheider	
Deze inhoud wordt met 10% verhoogd vanwege het te gebruiken water bij het reinigen van uw vetafscheider.	
Laatste lediging door concurrent: ____/____/____	
	Lengte: _____ meter Breedte: _____ meter Diepte: _____ meter
	Straal: _____ meter Diepte: _____ meter

Bijzonderheden:

Handtekening klant:

# Anthonywiegand



## LOODGIETERS- EN INSTALLATIEBEDRIJF

Faktuur 20200504

Datum

14 mei 2020

Debiteurnr 1008

Lood- en zinkwerken  
Dakbedekkingen  
Dakisolaties  
Gas- en waterinstallaties  
Centrale verwarming  
Riolering /ontstoppingen  
Complete badkamer- en  
keukenverbouwing  
gashaarden, boilers,  
geisers e.d.

Adres: Kruidbergerweg 52  
Plaats: 2071 RE Santpoort-Noord  
Telefoon: 023-5371600/0653362911  
Btw.nr.: nl190672092B01  
K.v.K. 34312557  
E-mail: anthony.w@quicknet.nl  
info@loodgietersbedrijfanthonywiegand.nl  
www.loodgietersbedrijfanthonywiegand.nl

A. A. Thoolen Jr BV  
Postbus 30  
2050 AA Overveen

Santpoort

14 mei 2020

Voor het plaatsen en aansluiten van de nieuwe vetput.

	Aantal	Stukprijs	Totaal ex BTW
PVC materiaal	1	175,95 €	€ 175,95
Tyleen materiaal	1	34,50 €	€ 34,50
Arbeidsloon			€ 387,00

Subtotaal		€ 597,45
B.T.W.	21%	€ 125,46
<b>Totaal te betalen</b>		<b>€ 722,91</b>

**LET OP!! NIEUW REKENINGNUMMER NL 76 RABO 0347.1489.80**

*Wij verzoeken u dit bedrag binnen 14 dagen na faktuurdatum over te maken op IBAN-nummer **NL76RABO 0347.1489.80** Rabobank onder vermelding van het faktuurnummer en debiteurnummer.*

<b>BRL-100 gecertificeerd FGO-013/1</b>
<b>STEK nummer 105100/1</b>

## INSTRUCTIEKAART

Het **uitzetten** van de koelinstallatie van de

**KB-installatie** gaat als volgt;

**Stekker uit de wandcontactdoos halen**

Het **aanzetten** van de koelinstallatie van de

**KB-installatie** gaat als volgt;

**Stekker in de wandcontactdoos plaatsen**

Voor **koeltechnische** storingen kunt u dag en nacht bellen.

telefoon

**058 - 2945 945**

registratienummer

**1143**

koelmiddel / GWP

**R134a**

systeeminhoud

**2,30** kg

**BRL-100 gecertificeerd FGO-013/1**  
**STEK nummer 105100/1**

**FIB Industries BV**  
 Einsteinweg 18  
 P.O. Box 314  
 8901 BC Leeuwarden NL  
 Tel. + 31 (0)58 - 294 59 45  
 Fax + 31 (0)58 - 212 57 42  
 E-mail info@fib.nl

an **ANDUS** group company

**CERTIFICAAT koeling KB-installatie**  
 Installatiecontrolebewijs

klant	Fabio Tennishal
adres	Marcellusvaartpad 11
woonplaats	Haarlem
postcode	2015 CS
telefoon	023-5100525
registratienummer	1143
montagedatum	15-6-2018
koelmonteur	E.J.C. van Huffelen
registratienummer	E.01313

**TECHNISCHE GEGEVENS**

merk + type koelmachine	L' Unité Hermetique CAJ4492Y
nummer koelmachine	53B1618-155323
merk + type verdamper / waterbak	Delta MCQ17ESM
hoogste druk	18,0 Bar
laagste druk	1,2 Bar
hoogste temperatuur	63,0 °C
laagste temperatuur	-22,0 °C

**DRUKBEPROEVINGSCERTIFICAAT**

De installatie is drukkbeproefd bij een beproevingsdruk van;

hogedruk gedeelte	18,0 Bar
lagedruk gedeelte	18,0 Bar
druk beproevingstijd	0,5 uur

**VACUMEER EN VULCERTIFICAAT**

De complete installatie is gevacumeerd conform de BRL-100

bereikte vacuumdruk	400 micron
standtijd	1,0 uur
koelmiddel / GWP	R134a 1,4300
systeeminhoud	2,30 kg
CO2-equivalent	3,289 ton

**LEKDICHTHEIDSCERTIFICAAT**

Deze installatie is beproefd conform de de BRL-100  
 De controle is uitgevoerd met een lekdetector met een detectiegrens van 5 PPM.  
 Bij deze controle bleek de installatie lekdicht te zijn.

**GEGEVENS VOOR INTERN GEBRUIK**

flesnummer	200612
gewicht begin	13,60 kg
gewicht eind	11,30 kg
flesnummer	
gewicht begin	kg
gewicht eind	kg

**Zorgplicht**

De eigenaar van een koelinstallatie draagt zorg voor een zodanig beheer van de koelinstallatie, dat verlies van koudemiddel gedurende het gebruik van de installatie wordt voorkomen.  
 De eigenaar van een koelinstallatie draagt zorg voor controle en onderhoud van de koelinstallatie.