

**Van:** [REDACTED]

**Verzonden:** 16-11-2021 13:13

**Aan:** [REDACTED]

**Onderwerp:** Controlebezoek Wet milieubeheer en Bouwbesluit 2012, Marcelisvaartpad 11 A te Haarlem (reg. 96654)

---

Geachte [REDACTED]

Hierbij ontvangt u als bijlage een brief betreffende de in het onderwerp genoemde locatie/item.

Deze e-mail is onlosmakelijk verbonden aan de bijgevoegde brief. De verzenddatum van deze e-mail is dan ook tevens de verzenddatum van de brief.

**Indien u vragen heeft over deze e-mail dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon genoemd in de brief.**



Postbus 325

1940 AH BEVERWIJK

T 0251-263863

E [info@odijmond.nl](mailto:info@odijmond.nl)

W [www.odijmond.nl](http://www.odijmond.nl)

[REDACTED]  
[REDACTED]

verzenddatum

**Onderwerp** Controlebezoek Wet milieubeheer en Bouwbesluit 2012, Marcelisvaartpad 11 A te Haarlem  
**Ons kenmerk** MSA/ODIJ-Z-21-096654  
**Contactpersoon** [REDACTED]  
**Doorkiesnummer** [REDACTED]  
**Email** [REDACTED]

Geachte [REDACTED]

Op uw bedrijf is het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) van toepassing. Het Activiteitenbesluit kent een verdere uitwerking van de gestelde regels in de vorm van een ministeriële regeling, te weten de Activiteitenregeling milieubeheer (hierna: de Activiteitenregeling). De artikelen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling dient u na te leven.

Op grond van Bouwbesluit 2012 (hierna: Bouwbesluit) valt het brandveilig gebruik onder algemene regels van het Bouwbesluit. Het brandveilig gebruik van uw bouwwerk moet in overeenstemming zijn met de in het Bouwbesluit opgenomen artikelen. Indien u het gebruik wenst te wijzigen, dient u dit vooraf te melden aan het bevoegd gezag.

### Controle

Op 13 oktober 2021 controleerde [REDACTED] medewerker van Omgevingsdienst IJmond, uw bedrijf op naleving van de artikelen uit het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit 2012. Hierover delen wij u het volgende mee.

### Stookinstallatie - SCIOS keuring


De stookinstallatie, op de bovenverdieping bij de woningen, is niet binnen de juiste termijn gekeurd door een bedrijf dat beschikt over een geldig certificaat volgens de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud. Dit is een overtreding van artikel 3.7m Activiteitenregeling. Om de overtreding te beëindigen dient u de stookinstallatie te laten keuren door een bedrijf dat beschikt over een geldig certificaat volgens de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud.

### **Stookinstallatie - SCIOS keuring**

De toevoer van brandstof is niet gekeurd conform scope 7 (brandstofleidingen). Dit is een overtreding van artikel 3.7m Activiteitenregeling. Om de overtreding te beëindigen dient u de toevoer van brandstof te laten keuren door een voor scope 7 gecertificeerd bedrijf.

### **Termijn**



Wij verzoeken u binnen **zes weken** na verzenddatum van deze brief bovenstaande overtredingen te beëindigen zoals omschreven. Na het aflopen van de gestelde termijn bezoekt een medewerker van Omgevingsdienst IJmond uw bedrijf voor een hercontrole.

  
U kunt via [www.wetten.nl](http://www.wetten.nl) voornoemde besluiten inzien of downloaden zodat u kunt zien welke artikelen op uw bedrijf van toepassing zijn.

### **Energiebesparing en afvalreductie**

Elke ondernemer kan energie besparen en efficiënter met het afval omgaan. Eenvoudige maatregelen leveren al snel winst op.

Hoe? Dat kunt u lezen op onze website: [www.odijmond.nl/energie](http://www.odijmond.nl/energie).

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met   bereikbaar op bovengenoemd telefoonnummer.

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders van Haarlem,

L.A. Pannekeet  
directeur

*Deze brief is geautomatiseerd verwerkt*