

Penta AMS01 B.V.
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Verzenddatum 15 maart 2024

Ons kenmerk EVMA/CEI/ODIJ-Z-24-136940

Contactpersoon [Redacted]

E-mailadres [Redacted]

Telefoonnummer [Redacted]

Onderwerp Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit, A. Hofmanweg 1 in Haarlem

Kopie aan [Redacted]
[Redacted]

Geacht [Redacted]

Voor uw bedrijf gelegen aan A. Hofmanweg 1 te Haarlem kunnen wij op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer maatwerkvoorschriften opleggen. Op 22 februari 2024 hebben wij per brief met kenmerk ODIJ-Z-24-136940 u het voornemen tot het opleggen van maatwerkvoorschriften met grenzen aan de geluidsbelasting aangekondigd. Hierbij ontvangt u het besluit. Het besluit wijkt niet af van het voornemen.

Procedure

Het besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschriften doorloopt de voorbereidingsprocedure op grond van hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U heeft overeenkomstig artikel 4:8 Awb na bekendmaking van het voornemen uw zienswijze kunnen inbrengen. Van deze gelegenheid heeft u geen gebruik gemaakt.

Overweging: geluidsvoorschriften passende bij uw bedrijfsvoering

Op basis van voorgaande artikel 2.20 eerste lid, Activiteitenbesluit en inmiddels artikel 22.45 Omgevingsplan, kunnen wij maatwerkvoorschriften aan u op leggen waardoor de geluidsnormen beter aansluiten bij uw bedrijfssituatie en passend zijn in de geluidszone. Hierbij zijn we uitgegaan van uw akoestisch onderzoeksrapport d.d. 22 december 2023. Het voorschrift zal een norm bevatten voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en etmaalwaarde waarvan wij verwachten dat u die kunt naleven.

De geluidsvoorschriften bevatten een norm voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en de etmaalwaarde. De normen zijn tot stand gekomen na een zorgvuldige belangenafweging en zijn afgestemd met de beheerder van het akoestisch gezoned terrein waarbinnen uw bedrijf is gelegen.

Besluit: maatwerkvoorschriften voor geluidsbelasting

Op grond van artikel 2.20, eerste lid van het Activiteitenbesluit en voorgaande overweging leggen wij de volgende maatwerkvoorschriften op aan de inrichting:

M.1 Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) afkomstig van uw bedrijf mag op zonepunt 20, Veerplas Noord, over de hierna genoemde perioden, de volgende waarden niet overschrijden:

- 32 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur
- 30 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur
- 25 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur

M.2 De door uw bedrijf veroorzaakte geluidsniveau mag op 50 meter van de grens van uw bedrijf de volgende waarde niet overschrijden:

- 47 dB(A) als etmaalwaarde.

Bel of mail gerust als u vragen heeft

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer of e-mailadres bovenaan de brief.

Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders van Haarlem,

J. Zandhuis
directeur

Deze brief is geautomatiseerd verwerkt