

Van: [redacted]@Noord-Holland.nl>

Verzonden: 02-06-2015 13:47

Aan: Info <info@odijmond.nl>

Onderwerp: FW: installatiecertificaat [redacted] Broek in Waterland

Van: [redacted]@Hamer.net]

Verzonden: dinsdag 2 juni 2015 13:33

Aan: gemeente@waterland.nl

CC: [redacted]

Onderwerp: installatiecertificaat Honginh Broek in Waterland

Goedendag,


Hierbij mail ik u het certificaat van de bovengrondse installatie op bovenstaande locatie.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

Brandstof- & Werkplaatstechniek



T 055 577 72 00

F 055 577 72 02

www.hamer.net

(See attached file: rad1202.pdf)

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

Installatiecertificaat

BRL-K903/08

Registratienummer

150400667

Opdrachtgever

OK Nederland
Postbus 150
7950 AD STAPHORST

Installateur

Hamer B.V.
Stadhoudersmolenweg 23
7317 AV APELDOORN
Tel: 055-5777200
Fax: 055-5777202
Email: info@hamer.net

Plaats van inrichting

 J

Verdeek 1
1151 CT Broek in Waterland

Uitvoerder

 J

Datum uitvoering
13-04-15

Validatie

 J J

Opleverdatum
02-06-2015

Hoofdgebiet: D

Tank nr	Producent	Tanknummer	Inhoud in M3	Product handelsnaam	Product WMS/CLP categorie	Herkeur jaar
1	Robex	15RCDW0636	1.5	diesel	brandbaar	2030

Opmerkingen:

Wenken voor de afnemer

Bij ontvangst van het installatiecertificaat controleren of dit volledig is ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de installatie of certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. De installateur;
2. Kiwa Nederland B.V.

Algemeen

Een tankinstallatie voldoet aan wet- en regelgeving indien:

Naast het installatiecertificaat ook een Tankconformiteitsbewijs is afgegeven.

Aanpassingen en/of wijzigingen aan de tankinstallatie mogen alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven op basis van de BRL-K903.

Dit certificaat vervalt indien niet aan bovenstaande wordt voldaan.



Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet www.kiwa.nl

BRL-K903/08 Installatiecertificaat, versie a d.d. 01-07-2012

Installatiecertificaat

BRL-K903/08

Registratienummer

150400667

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Reden van afgifte	: Nieuwbouw
Temp. in °C; ontwerp/werk	: n.v.t.
Tanksituatie	: Bovengronds
Tankmateriaal	: Staal
Tankwand	: Dubbelwandig
Inwendige coating / liner (tank)	: Nee
Uitwendige bescherming (tank)	: Verfsysteem (bovengronds): C4
Leidingsituatie	: Bovengronds
Leidingmateriaal	: Staal
Leidingverbindingen	: Fit- en schroefverbindingen
Leidingwand	: Enkelwandig
Leidingbescherming	: Gegalvaniseerd
Persleidingen	: Nee
Mantelbuis	: n.v.t.
Bodemweerstandmeting	: Niet noodzakelijk
Kathodische Bescherming	: Niet nodig
Antihevelklep	: Ja, Tolsiph 50805, 1", 1.6 mwk
Dampretour appendages	: n.v.t.
Vulpuntbak	: Ja, Robex 15RVPB1348
Overvulbeveiliging	: Volgens BRL-K 636 spillstop 41346
Tankbak	: n.v.t.
Lekdetectiesysteem	: Ja, volgens BRL-K796
Lekdetectiemedium	: Vloeistof
Niveau meetsysteem	: n.v.t.
Afwijkingen (RI&E)	: n.v.t.
Verklaring ontwerpbeoordeling	: n.v.t.
Explosieveiligheidsdocument	: n.v.t.
Veiligheden	: Nee
Keuring voor Ingebruikneming	: Nee

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, wordt de door bovengenoemde installateur geïnstalleerde installatie geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K903/08.

Verklaring van de installateur

De installateur verklaart dat de installatiewerkzaamheden en controles zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K903/08.

Wenken voor de afnemer

Bij ontvangst van het Installatiecertificaat controleren of dit volledig is ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de installatie of certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. De installateur;
2. Kiwa Nederland B.V.

Algemeen

Een tankinstallatie voldoet aan wet- en regelgeving indien:

Naast het Installatiecertificaat ook een Tankconformiteitsbewijs is afgegeven.

Aanpassingen en/of wijzigingen aan de tankinstallatie mogen alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven op basis van de BRL-K903.

Dit certificaat vervalt indien niet aan bovenstaande wordt voldaan.



Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet www.kiwa.nl

BRL-K903/08 Installatiecertificaat, versie a d.d. 01-07-2012

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen