

Veehouderij [REDACTED]
[REDACTED]
Verdeek 2
1151 CT BROEK IN WATERLAND

verzenddatum

Onderwerp Administratieve controle propaantank, Wet milieubeheer, Verdeek 2 te Broek in Waterland
Ons kenmerk DYGR/ODIJ-Z-21-091893
Contactpersoon [REDACTED]
Doorkiesnummer 06-[REDACTED]
Email [REDACTED]@odijmond.nl

Geachte [REDACTED]

Op uw bedrijf is het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) van toepassing. Het Activiteitenbesluit kent een verdere uitwerking van de gestelde regels in de vorm van een ministeriële regeling, te weten de Activiteitenregeling milieubeheer (hierna: de Activiteitenregeling). De artikelen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling dient u na te leven.

Controle

Normaal gesproken wordt door Omgevingsdienst IJmond een controle bij u op het perceel uitgevoerd. Dit jaar geven wij door het Covid-19 virus aan de uitvoering van deze milieucontroles op een andere manier invulling. Daarom voeren wij op het moment alleen de noodzakelijke en de aspect controles uit. De controle van propaantanks is een van deze aspect controles. Volgens onze gegevens beschikt u(w) (bedrijf) over een propaantank. Op grond van het Warenwetbesluit Drukapparatuur (hierna: WBDA) moeten alle documenten met betrekking tot de bouw, de intredekering, de herkeuringen en de aanwijzingen voor gebruik van de opslagtank voor propaan in bezit zijn van de eigenaar. Wij verzoeken u, op grond van artikel 5:17 Algemene wet bestuursrecht, het installatieboek/logboek digitaal aan ons te overleggen. U kunt de documenten sturen naar [REDACTED]@odijmond.nl.

Het installatieboek/logboek dient de volgende documenten te bevatten:

- Keuring voor ingebruikneming (KVI). (Deze is niet van toepassing op stationaire propaantanks met een inhoud van vijf kubieke meter of minder, waaruit propaan uitsluitend in gasfase wordt onttrokken. Staat uw propaantank op een bouwplaats, dan geldt deze vrijstelling tot een inhoud van ten minste acht kubieke meter)
- Bewijs dat de opslagtank voor propaan en de leidingen gekeurd zijn conform NEN-EN 12817 en NPR 2578
- Bewijs van herkeuring/keuringsverklaring (dient om de zes jaar te gebeuren)
- Bewijs van herkeuring middendrukleiding (dient om de zes jaar te gebeuren)

- Controle kathodische bescherming (mits van toepassing). (moet jaarlijks op goede werking gecontroleerd worden door een geaccrediteerde inspectie-instelling op basis van het SIKB protocol 6801)

Termijn

Wij verzoeken u **binnen twee weken** na verzenddatum van deze brief bovenstaande documenten aan te leveren. Na het aflopen van de gestelde termijn controleren wij de door u aangeleverde documenten.

Zelfcontrole

Tijdens een fysieke controle controleren wij meer dan alleen de documenten. Hieronder noemen wij een aantal punten waarop wij ook letten, zodat u dit eventueel zelf kan controleren.

- De stempelplaat/gegevensplaat moet goed zichtbaar zijn.
- De propaantank dient om de twee jaar zichtbaar gekeurd te worden (dit mag de chauffeur van de tankwagen doen)
- Is de tank groter dan 13 kubieke meter, dan dient de tank elk jaar zichtbaar herkeurd te worden.
- De propaantank dient om de twaalf jaar inwendig herkeurd te worden.
- De beoordeling, onderhoud en reparaties moeten door een erkend bedrijf uitgevoerd worden.
- De afstand van de propaantank tot de erfafscheiding of inrichtingsgrens moet minimaal vijf meter zijn. Indien er een brandmuur is geplaatst mag de afstand drie meter zijn. Van deze afstand kan afgeweken worden indien zich aan de andere zijde openbaar water of een terrein met agrarische bestemming bevindt. Indien twee of meer burens gebruik maken van één propaanreservoir vervalt de afstand tot de erfafscheiding van de burens.
- De afstand tot kelderopeningen, straatkolken en aanzuigopeningen van ventilatiesystemen op <1,5 meter boven het maaiveld moet minimaal vijf meter zijn.
- Indien het terrein waarop het reservoir is opgesteld toegankelijk is voor publiek, is rond het reservoir een doelmatig hekwerk aangebracht.
- De propaantank moet rondom goed bereikbaar zijn.
- Een bovengronds reservoir moet opgesteld zijn op onbrandbare ondergrond.
- De propaantank dient voldoende beschermt te zijn tegen aanrijding.
- De propaaninstallatie met toebehoren en leidingen moet opgesteld zijn buiten het bereik van mogelijk vallende voorwerpen.

Mocht u de gegevens van uw propaantank kwijt zijn geraakt of niet meer beschikbaar hebben, dan kunt u dit opvragen bij uw gasleverancier.

Bent u niet meer in het bezit van een propaantank? Dan vernemen wij dit graag van u. U kunt dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar bovenstaand e-mail adres met het bewijs dat deze propaantank is verwijderd.



Nalezen wetgeving

U kunt via www.wetten.nl voornoemde besluiten inzien of downloaden zodat u kunt zien welke artikelen op uw bedrijf van toepassing zijn.

Energiebesparing en afvalreductie

Elke ondernemer kan energie besparen en efficiënter met het afval omgaan. Eenvoudige maatregelen leveren al snel winst op.

Hoe? Dat kunt u lezen op onze website: www.odijmond.nl/energie.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met   bereikbaar op bovengenoemd telefoonnummer.

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders van Waterland,



Teamleider Omgevingsdienst IJmond

Deze brief is geautomatiseerd verwerkt

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen