

Veehouderij Honingh/Verdeek 2 Broek in Waterland

5 mei 2021

Verdeek 2
1151 CT
Broek in Waterland

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Veehouderij Honingh/Verdeek 2 Broek in Waterland	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Melding oprichting of verandering	4
Opslagtank - Bovengronds - Propaan - Keuring en onderhoud	4
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 0	5

Veehouderij Honingh/Verdeek 2 Broek in Waterland

Naam: Veehouderij Honingh

Dossiernummer: WA000362

Checklist status: Completed

Gemaakt door: 

Behandelaar: 

Locatie:

Adres: Verdeek 2

Postcode: 1151 CT

Plaats: Broek in Waterland

Datum checklist: 23 april 2021

Samenvatting

Vragen: 14

Openstaande overtredingen: 0

Ongedaangemaakte overtredingen: 0

Openstaande taken: 0

Afgehandelde taken: 0

Opmerkingen: 0

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Welk type inrichting is het?

Antwoord: B

Gebruik deze vraag voor algemene opmerkingen

Antwoord: administratieve controle propaantank, niet fysiek langs geweest en dus alleen de documenten beoordeeld.

Is het een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer? Vul in Ja of NVT

Antwoord: Ja

Welke BOR categorie is van toepassing? Vul het nummer of nvt in het waardeveld

Antwoord: 5.1a en 2.1a

Wie is de leverancier van de propaantank?

Antwoord: OK Gas

Melding oprichting of verandering

Is het oprichten of veranderen van de inrichting ten minste vier weken voor de oprichting of verandering gemeld?

artikel 1.10 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Opslagtank - Bovengronds - Propaan - Keuring en onderhoud

Zijn de opslagtanks gekeurd conform NEN-EN 12817 en NPR 2578?

artikel 3.30 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

16 december 2020

Zijn de bevindingen van keuringen en herkeuringen in het installatieboek opgenomen?

artikel 3.31 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Is de propaantank tijdig herkeurd?

artikel 3.30 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

16 december 2020

Is de middendrukleiding tijdig herkeurd?

artikel 3.30 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

16 december 2020

Zijn de beoordeling, afstelling, onderhoud en reparaties van de propaantank gedaan door een erkend bedrijf?

artikel 3.30 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Is een logboek/installatieboek aanwezig?

artikel 3.31 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Zijn de leidingen gekeurd, herkeurd en onderhouden conform NEN-EN 12817 en NPR 2578?

artikel 3.30 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Zorgvuldigheid - LHS - Stap 0

Is er sprake van een overtreding?

Antwoord: Er is geen sprake van een overtreding

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen