

B.V. Gestam
Kaasexportvereniging/Beitelstraat 59 Edam

19 oktober 2023

Beitelstraat 59
Edam

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
B.V. Gestam Kaasexportvereniging/Beitelstraat 59 Edam	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Akkoord	4
Algemeen	4
Energie	4
Koelinstallatie HFK - 5 < 50 ton CO2e	5
Koelinstallatie HFK - 50 < 500 ton CO2e	5
Opslag bodemvreemde stoffen of gevaarlijke stoffen in emballage	5
Zeer Zorgwekkende Stoffen	5
Afvalbeheer	5
Afvalbeheer - Gescheiden afgeven	6
Afvalbeheer - Gescheiden opslaan	6
Brandveiligheid	6
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 0	6

B.V. Gestam Kaasexportvereniging/Beitelstraat 59 Edam

Naam: B.V. Gestam Kaasexportvereniging

Dossiernummer: 2014E0571

Checklist status: Completed

Gemaakt door:  

Behandelaar:

Locatie:

Adres: Beitelstraat 59

Postcode:

Plaats: Edam

Datum checklist: 6 september 2023

Samenvatting

<i>Vragen:</i>	24
<i>Openstaande overtredingen:</i>	0
<i>Ongedaangemaakte overtredingen:</i>	0
<i>Openstaande taken:</i>	0
<i>Afgehandelde taken:</i>	0
<i>Opmerkingen:</i>	3

Checklistvragen en antwoorden

Akkoord

Gaat u akkoord met het ontvangen van correspondentie via email?

Antwoord: Ja

Wat is het email adres waar u de correspondentie op wilt ontvangen?

Antwoord: @gestam.nl

Algemeen

Welk type inrichting is het?

Antwoord: B

Gebruik deze vraag voor algemene opmerkingen

Antwoord: Betreft een opslag voor verschillende kazen. Meerdere koelinstallaties aanwezig. Elke koelinstallatie wordt jaarlijks gecontroleerd en herkeurd.

Is het een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer? Vul in Ja of NVT

Antwoord: Ja

Welke BOR categorie is van toepassing? Vul het nummer of nvt in het waardeveld

Antwoord: 9.1d


Energie

Is er voor de branche die je nu controleert een erkende maatregelenlijst van toepassing en komt het verbruik boven de drempelwaarde uit (Energieverbruik > 50.000 kilowatt uur aan elektriciteit en/of > 25.000 m3 aardgasequivalenten aan brandstoffen)?

Antwoord:  

Opmerkingen:

EML is al ingediend.

 op 12 oktober 2023 10:04) 

Hoeveel elektriciteit (kWh) is het afgelopen jaar verbruikt? Vul alleen het getal in artikel 2.15 Activiteitenbesluit milieubeheer

Antwoord: Ja

Zijn alle bekende energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar uitgevoerd (Energieverbruik > 50.000 kilowatt uur aan elektriciteit en/of > 25.000 m3 aardgasequivalenten aan brandstoffen)?

artikel 2.15 Activiteitenbesluit milieubeheer

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

Is niet meegenomen tijdens de controle.

 op 19 oktober 2023 10:46)

Koelinstallatie HFK - 5 < 50 ton CO2e

Wordt apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat van 5 ton CO2e of meer maar < 50 ton CO2e, ten minste om de 12 maanden gecontroleerd op lekken door een gecertificeerd persoon? (indien lekdetectie aanwezig geldt 24 maanden)

artikel 4 F-gassenverordening

Antwoord: Ja

Is er een logboek aanwezig bij de koelinstallatie en bevat het logboek de verplichte informatie?

artikel 6 F-gassenverordening

Antwoord: Ja

Koelinstallatie HFK - 50 < 500 ton CO2e

Is er een logboek aanwezig bij de koelinstallatie en bevat het logboek de verplichte informatie?

artikel 6 F-gassenverordening

Antwoord: Ja

Wordt apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat van 50 ton CO2e of meer maar < 500 ton CO2e, ten minste om de 6 maanden gecontroleerd op lekken door een gecertificeerd persoon? (indien lekdetectie aanwezig geldt 12 maanden)

artikel 4 F-gassenverordening

Antwoord: Ja

Opslag bodemvreemde stoffen of gevaarlijke stoffen in emballage

Zijn er bij dit bedrijf gevaarlijke- en of bodemvreemde stoffen aanwezig?

Antwoord: Er zijn geen gevaarlijke- of bodemvreemde stoffen aanwezig

Zeer Zorgwekkende Stoffen

Betreft deze inrichting een (productie)bedrijf waarbij ZZS of pZZS stoffen gebruikt worden?

Antwoord: Er worden geen p(ZZS) gebruikt.

Afvalbeheer

Te controleren onderwerpen:

Antwoord: Afvalscheiding

Worden afvalstoffen afgegeven aan daartoe bevoegde personen?

artikel 10.37 Wet milieubeheer

Antwoord: Ja


Is er een afvalstoffenregistratie aanwezig?

artikel 10.38 Wet milieubeheer

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Op locatie aanwezig en ingezien.

 op 19 oktober 2023 10:48)

Afvalbeheer - Gescheiden afgeven

Worden gevaarlijke afvalstoffen gescheiden afgegeven?

artikel 2.12 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

Worden niet-gevaarlijke afvalstoffen gescheiden afgegeven?

artikel 2.12 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Afvalbeheer - Gescheiden opslaan

Worden gevaarlijke afvalstoffen gescheiden en gescheiden gehouden?

artikel 2.12 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

Worden niet-gevaarlijke afvalstoffen gescheiden en gescheiden gehouden?

artikel 2.12 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Brandveiligheid

Neem je tijdens deze controle de brandveiligheid mee? Selecteer de aandachtsgebieden die je gaat checken.

Antwoord: Nee, niet bij dit bedrijf

Zorgvuldigheid - LHS - Stap 0

Is er sprake van een overtreding?

Antwoord: Er is geen sprake van een overtreding

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

K Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens