



**Kansenkaart:**  
Warmtenet Velsen, Beverwijk, Heemskerk  
Versie 1.2

**Inschatting warmtevraag:**

	Aantal gebouwen	Energievraag (GJ/jaar)
A	16	40.000
B	14	40.000
C	25	40.000
D	52	100.000
E	8	10.000
F	33	50.000
G	33	70.000
H	23	60.000
I	36	80.000
J	6	10.000
K	134	190.000
<b>Totaal</b>	<b>380</b>	<b>690.000</b>

**Potentiele restwarmte:**

	Bron:
1	Tata, KGE1
2	Tata, KGE2
3	Tata, HOO
4	Tata, DSP
5	Tata, C23
6	Tata, HSM
7	Floricultura
8	Nuon
9	CVG
10	Moens Molding
11	Slipdroger, HHNK
12	RWZI, Hoogheemraadschap Rijnland

**Legenda:**

**Gebouwfuncties:**

- Bijeenkomst
  - Gezondheidszorg
  - Industrie
  - Kantoor
  - Logies
  - Onderwijs
  - Sport
  - Winkel
  - Woon (particulier)
  - Woon (coöperatie)
- Warmtedichtheid:**
- Laag
  - Hoog

1000m

